

## Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
Фактический адрес: 298200, Р Крым, Ленинский р-он, п. Ленино, ул. Шоссейная, д. 5а  
Телефон, факс: (3652) 549-900, (3652) 549-901  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
Реквизиты банка: ИНН 9102034069 КПП 910201001 ОГРН 1149102060348 БИК 043510001;  
р/с 40501810435102000001, л/с 20756Щ82240 в УФК по Республике Крым  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 1671 ОТ « 25 » АВГУСТА 2016 Г.

1	<b>Наименование предприятия, организации (заявитель):</b> <i>Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Войково»</i> <b>Юридический адрес заявителя:</b> <i>Р Крым, Ленинский район, с. Войково, ул. Шоссейная, д. 10</i>
2	<b>Объект, где производился отбор пробы (образца):</b> <i>Скважина № 2373</i>
3	<b>Цель исследования:</b> <i>Договор производственного контроля на 2016 г.</i>
4	<b>Наименование пробы (образца), дата и час изготовления:</b> <i>Вода источника водоснабжения</i> <b>Тара, упаковка:</b> <i>стерильная стеклянная, химически чистая пластиковая</i> <b>Условия хранения, срок годности: -----</b>
5	<b>Изготовитель (наименование, фактический адрес): -----</b> <b>Страна изготовитель, регион: -----</b>
6	<b>Номер партии, объем партии: -----</b>
7	<b>Дата и время отбора:</b> <i>16.08.2016 г. в 11<sup>30</sup></i>
8	<b>Дата и время доставки в лабораторию:</b> <i>16.08.2016 г. в 12<sup>50</sup></i>
9	<b>Пробу отобрал (ФИО, должность):</b> <i>помощником врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Косовская Л.С.</i>

стр. 1 из 4

Протокол № 1671 от 25.08.2016 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.  
Ф(ИЛЦ)6/ДП(ИЛЦ)2.12.16



10	Проба отобрана в присутствии (ФИО, должность): <i>Александрович И.И. Исполнительный директор лабораторный центр</i>
11	Условия транспортировки: <i>автотранспорт соответствующий СН</i>
12	Дополнительные сведения:
13	НД на продукцию: <i>СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»</i>
14	НД на метод отбора: <i>ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбору проб»</i>
15	НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: <i>СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»</i>
16	Код пробы (образца): <i>1671 д-сб2016</i>

ФИО, должность лица, ответственного за подготовку оформление данного протокола: *помощник врача по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Кирей П.А.*



Подпись

Руководитель испытательного лабораторного центра (заместитель):

*Ковальчук И.А.*

ФИО

(Подпись)



МП

Аккредитованный испытательный лабораторный центр


Юридический адрес: 295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 67  
Фактический адрес: п. Ленино, ул. Шоссейная, д. 5а  
Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.

Протокол бактериологической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 1511 образца в журнале лаборатории;  
Наименование образца вода источника водоснабжения

Код образца  
(пробы)

1671d-c62016

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	ОМЧ	10	50 в 1 мл.	КОЕ	МУК 4.2.1018-01
2	ОКБ	Не обн.	0 в 100 мл.	КОЕ	МУК 4.2.1018-01
3	ТКБ	Не обн.	0 в 100 мл	КОЕ	МУК 4.2.1018-01
Образец поступил (дата, время) 16.08.2016г				Выдача результата (дата, время) 20.08.2016г	
Ф.И.О., должность оператора Савченко Людмила Петровна				 Подпись	



Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 295034, г.Симферополь, ул.Набережная, д.67

Фактический адрес: ул. Шоссейная, 5а, п. Ленино, 298200, тел.: (065)57-4-11-47

Аттестат аккредитации: RA.RU.21CG86 от 26.06.2015г.


Протокол санитарно-гигиенической лаборатории  
(описание)

Регистрационный № 858 образца в журнале лаборатории;

Наименование образца Вода источников водоснабжения

Код образца (пробы)

1671д-сб2016

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	3,05	20	градусы	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	0,54	2,6	ЕМФ	ГОСТ 3351-74
5	Хлориды	882	350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Общая минерализация	1520	1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	7,35	7,0	мг-экв./л	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	1,2	5,0	мг/л	ПНДФ14.1:2:4.154-99
9	Нитраты	111,5	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
Образец поступил (дата) 16.08.2016				Выдача результата (дата) 17.08.2016	
ФИО, должность оператора Фельдшер-лаборант Незир С.Д				 Подпись	