

к ведению  
[Signature]



Муниципальная казенная  
установка «Единая  
чергово-диспетчерская  
служба Ленинского района  
Республики Крым»

Муниципальное казенное  
учреждение «Единая  
дежурно-диспетчерская  
служба Ленинского района  
Республики Крым»

Муниципальное государственное  
«Къырым Джумхуриетининиш  
Ленин районундаки бирдем  
невбет – диспетчерлыкъ  
хызмети»

ул. Пушкина, 22, каб. 28, пгт Ленино, Ленинский район, Республика Крым, Российская Федерация, 298200  
e-mail: [lenino.edds@lenino.rk.gov.ru](mailto:lenino.edds@lenino.rk.gov.ru)

от «20» октября 2024 г. № 2227

Первому заместителю Главы  
Администрации  
Ленинского района  
Крутькову И.В.

«Центр управления в кризисных  
ситуациях» ГУ МЧС России по  
Республике Крым

ГКУ РК «Безопасный регион»

ОСЦ Министерство ЖКХ РК  
Главе Войковского сельского  
поселения Ленинского района

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОНЕСЕНИЕ

19.10.2024 года в 17:53 на ПУ ЕДДС Ленинского района поступила информация от диспетчера Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Лебедевой Н.В. о том, что в 14:30 19.10.24г. произошла поломка погружного насоса на скважине № 2370 с.Войково, в связи с чем отсутствует водоснабжение 1200 чел. проживающих в с.Войково на улицах **Степная, Лихачёва, Боровикова, Нагорная, Прямая, Гагарина и Школьная**. Проведение работ по подъему насоса и его ремонту были запланированы на 20.10.2024г., однако в связи с дождем и затруднениями проезда проведение работ перенесено на 21.10.24г.

О происшествии уведомлены руководящие лица Администраций Ленинского района и Войковского сельского поселения.

При поступлении заявок подвоз воды будет осуществляться силами Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма».

Ориентировочное время окончания АВР – 17:00 21.10.24г. После чего последует закачка воды в резервуары с последующей подачей воды населению.

Оперативный дежурный МКУ  
«ЕДДС Ленинского района»

[Signature]  
И.Н. Гончарко

Диспетчер: Л.С. Луговая  
Тел. – 7978 700 12 29  
(036557)4-02-42

ВХОД  
№ 1436/01 - 19  
21 10 24